



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Самарской области

Георгия Митирева проезд, д.1, г. Самара, 443079 Тел.: (846) 260-38-25, Факс: (846) 260-37-99

E-mail: sancntr@fsnsamara.ru, <http://www.63.rospotrebnadzor.ru>

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Самарской области в г. Отрадном

Первомайская ул., д.20, г. Отрадный, Самарская область, 446304 Тел. 8(84661)2-55-11; Факс: 8(84661)2-24-96

E-mail: otradnTO@fsnsamara.ru <http://www.63.rospotrebnadzor.ru>

**Предписание об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

от 23.03.2023г. № 19/1-05/44

446302, Самарская область, г. Отрадный, ул. Первомайская, д. 20

(место выдачи предписания)

Мною, Юдиной Ириной Дмитриевной при проведении профилактического визита в
отношении: ГБОУ СО ООШ с. Максимовка м. р. Богатовский Самарской области ИНН 6377015354
ОГРН 1116377000717 Самарская область, 446634, Богатовский район, с. Максимовка, ул. Советская,
д. 15

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)
выявлены следующие нарушения обязательных требований:

в спортивном зале нарушено покрытие стен и потолка, в остеклении окон присутствует наличие трещин и иное нарушение целостности стекла, оконные рамы ветхие, местами прогнили; в библиотеке на стенах следы протекания, на втором этаже в коридоре конструкция окон не обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года- ветхие оконные рамы, что является нарушением п. 2.5.3, п. 2.7.2, п.2.8.3; в кабинете «точка роста химия и биология» установлена вентиляция с механическим побуждением, но в момент проведения профилактического визита выявлено, что вентиляция с механическим побуждением не функционирует (перегорел двигатель). Обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) не проводится, что является нарушением п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20; на втором этаже в складском помещении имеются дефекты, повреждения, следы протеканий и признаки поражений грибом потолка, стен не позволяющие проводить качественную влажную обработку и дезинфекцию, а также полы имеют дефекты и повреждения, что является нарушением п. 2.5.2, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления
Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью
устранения выявленных нарушений предписываю:

ГБОУ СО ООШ с. Максимовка м. р. Богатовский Самарской области

- 1) Отделку стен, потолка, окон спортивного зала привести в соответствие с требованиями п.2.5.3, п. 2.7.2, п.2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- 2) на втором этаже в коридоре обеспечить остекление окон в соответствии с требованием п. 2.7.2, п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
- 3) В кабинете «точка роста химии и биологии» обеспечить эффективную работу вентиляции, представить обследование технического состояния вентиляции с проведением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха.
- 4) На втором этаже в складском помещении обеспечить отделку потолка, стен, пола в соответствии с требованиями п. 2.5.2, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20

Срок устранения нарушений 05.08.2024г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на ГБОУ СО ООШ с. Максимовка м. р. Богатовский Самарской области
наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в г. Отрадном по адресу: 446304, Самарская область, г. Отрадный, ул. Первомайская у, д.20, тел. 8(84661)2-22-95; Факс: 8(84661)2-24-96. заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «05» 08 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Заместитель начальника ТО
в г. Отрадном
(должность лица, составившего
предписание)


(подпись)

Юдина Ирина Дмитриевна
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « _____ » _____ 20__ г. _____
(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
